



Colleg. Equipotenziali			Colleg. Equipotenziali		
Simboli	Codice	Descrizione	Simboli	Codice	Descrizione
		Nodo Equipotenziale			Nodo Equipotenziale
		Punto luce h < 2,50mt No7V-K G/V 1x2,5mmq			Sotto Nodo
		Punto prese ( luce,f,m,bipasso ) No7V-K G/V 1x2,5mmq			Collegamento Equipotenziale supplementare
		Trave testoletto No7V-K G/V 1x6mmq			
		Gruppo Idrico lavabo No7V-K G/V 1x6mmq (Vedi particolare costruttivo)			
		Gruppo Idrico vasca o doccia No7V-K G/V 1x6mmq (Vedi part. costr.)			
		Infisso e/o Carter metallico No7V-K G/V 1x6mmq			