



Corda in C.u di sezione 16mmq, tipo N07V-K G/V
passante nella passerella asolata di potenza
fino al collett. di terra sul quadro di
distribuzione principale (attraverso i montanti)



OPERAZIONE INFRASTRUTTURALE 1